



INFORME DE ENSAYO Nº DE REFERENCIA: 87085 / 2017

DATOS DEL CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA Plaza Ayuntamiento nº 2 12598 PEÑISCOLA NIF P12089001
--------------------------	---

DATOS DE LA MUESTRA	Denominación de la muestra: PUNTO CRUZ ROJA Tipo de muestra: Agua de Mar Fecha entrada: 01/08/2017 - 14:30 Fecha inicio / finalización: 01/08/2017 - 03/08/2017
----------------------------	--

DATOS DE TOMA DE MUESTRA	Realizada por: IPROMA S.L. Lugar de la toma de muestra: PLAYA Población: PEÑISCOLA (CASTELLÓN) Fecha toma: 01/08/2017 - 11:31 Toma de muestra: SIMPLE Cantidad de muestra: 0.5L Tipo envase : 1 PE
---------------------------------	--

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	RESULTADO	UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006		
<i>Escherichia coli</i>	FIL/010-a (Recuento)	0	UFC/100ml (1)
Enterococos intestinales	FIL/005-a (Recuento)	0	UFC/100ml (1)
Ensayos validados por: Inmaculada Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)			

OBSERVACIONES

VALORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL SEGÚN ANEXO I - R.D. 1341/2007


<u>Agua costera-transición</u>	Suficiente**	Buena*	Excelente*	Unidad
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95.
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90.

Emitido en Castellón a 3 de Agosto de 2017

Firmado electrónicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)





INFORME DE ENSAYO Nº DE REFERENCIA: 87086 / 2017

DATOS DEL CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA Plaza Ayuntamiento nº 2 12598 PEÑISCOLA NIF P12089001
--------------------------	---

DATOS DE LA MUESTRA	Denominación de la muestra: PUNTO HOSTELERIA DEL MAR Tipo de muestra: Agua de Mar Fecha entrada: 01/08/2017 - 14:30 Fecha inicio / finalización: 01/08/2017 - 03/08/2017
----------------------------	---

DATOS DE TOMA DE MUESTRA	Realizada por: IPROMA S.L. Lugar de la toma de muestra: PLAYA Población: PEÑISCOLA (CASTELLON) Fecha toma: 01/08/2017 - 11:27 Toma de muestra: SIMPLE Cantidad de muestra: 0.5L Tipo envase : 1 PE
---------------------------------	--

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	RESULTADO	UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006		
<i>Escherichia coli</i>	FIL/010-a (Recuento)	0	UFC/100ml (1)
Enterococos intestinales	FIL/005-a (Recuento)	0	UFC/100ml (1)
Ensayos validados por: Inmaculada Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)			

OBSERVACIONES

VALORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL SEGÚN ANEXO I - R.D. 1341/2007


<u>Agua costera-transición</u>	Suficiente**	Buena*	Excelente*	Unidad
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95.
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90.

Emitido en Castellón a 3 de Agosto de 2017

Firmado electrónicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)






INFORME DE ENSAYO		Nº DE REFERENCIA: 87087 / 2017		
DATOS DEL CLIENTE		AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA		
		Plaza Ayuntamiento nº 2 12598 PEÑISCOLA NIF P12089001		
DATOS DE LA MUESTRA				
Denominación de la muestra:	PUNTO POLICIA LOCAL			
Tipo de muestra:	Agua de Mar			
Fecha entrada:	01/08/2017 - 14:30			
Fecha inicio / finalización:	01/08/2017 - 03/08/2017			
DATOS DE TOMA DE MUESTRA				
Realizada por:	IPROMA S.L.			
Lugar de la toma de muestra:	PLAYA			
Población:	PEÑISCOLA (CASTELLON)			
Fecha toma:	01/08/2017 - 11:24			
Toma de muestra:	SIMPLE			
Cantidad de muestra:	0.5L	Tipo envase :	1 PE	
RESULTADOS LABORATORIO				
PARAMETRO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	
Toma de muestra aguas y residuos líquidos		P-LB-TM-006		
<i>Escherichia coli</i>	FIL/010-a (Recuento)	0	UFC/100ml (1)	
Enterococos intestinales	FIL/005-a (Recuento)	3	UFC/100ml (1)	
Ensayos validados por: Inmaculada Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)				
OBSERVACIONES				
VALORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL SEGÚN ANEXO I - R.D. 1341/2007				
<u>Agua costera-transición</u>	Suficiente**	Buena*	Excelente*	Unidad
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml
* Con arreglo a la evaluación del percentil 95.				
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90.				

Emitido en Castellón a 3 de Agosto de 2017

Firmado electrónicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)





INFORME DE ENSAYO Nº DE REFERENCIA: 87088 / 2017

DATOS DEL CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA Plaza Ayuntamiento nº 2 12598 PEÑISCOLA NIF P12089001
--------------------------	---

DATOS DE LA MUESTRA	Denominación de la muestra: PUNTO PASEO MARITIMO 163 Tipo de muestra: Agua de Mar Fecha entrada: 01/08/2017 - 14:30 Fecha inicio / finalización: 01/08/2017 - 03/08/2017
----------------------------	---

DATOS DE TOMA DE MUESTRA	Realizada por: IPROMA S.L. Lugar de la toma de muestra: PLAYA Población: PEÑISCOLA (CASTELLON) Fecha toma: 01/08/2017 - 11:15 Toma de muestra: SIMPLE Cantidad de muestra: 0.5L Tipo envase : 1 PE
---------------------------------	--

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	RESULTADO	UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006		
<i>Escherichia coli</i>	FIL/010-a (Recuento)	0	UFC/100ml (1)
Enterococos intestinales	FIL/005-a (Recuento)	0	UFC/100ml (1)
Ensayos validados por: Inmaculada Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)			

OBSERVACIONES

VALORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL SEGÚN ANEXO I - R.D. 1341/2007


<u>Agua costera-transición</u>	Suficiente**	Buena*	Excelente*	Unidad
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95.
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90.

Emitido en Castellón a 3 de Agosto de 2017

Firmado electrónicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)





INFORME DE ENSAYO Nº DE REFERENCIA: 87089 / 2017

DATOS DEL CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA Plaza Ayuntamiento nº 2 12598 PEÑISCOLA NIF P12089001
--------------------------	---

DATOS DE LA MUESTRA	Denominación de la muestra: PUNTO PLAYA SUR Tipo de muestra: Agua de Mar Fecha entrada: 01/08/2017 - 14:30 Fecha inicio / finalización: 01/08/2017 - 03/08/2017
----------------------------	--

DATOS DE TOMA DE MUESTRA	Realizada por: IPROMA S.L. Lugar de la toma de muestra: PLAYA Población: PEÑISCOLA (CASTELLON) Fecha toma: 01/08/2017 - 11:37 Toma de muestra: SIMPLE Cantidad de muestra: 0.5L Tipo envase : 1 PE
---------------------------------	--

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	RESULTADO	UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos líquidos	P-LB-TM-006		
<i>Escherichia coli</i>	FIL/010-a (Recuento)	0	UFC/100ml (1)
Enterococos intestinales	FIL/005-a (Recuento)	0	UFC/100ml (1)
Ensayos validados por: Inmaculada Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)			

OBSERVACIONES

VALORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL SEGÚN ANEXO I - R.D. 1341/2007

<u>Agua costera-transición</u>	Suficiente**	Buena*	Excelente*	Unidad
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC/100 ml
Escherichia coli	500	500	250	UFC/100 ml

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95.
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90.

Emitido en Castellón a 3 de Agosto de 2017

Firmado electrónicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)

