

INFORME DE ENSAYO		Nº DE REFERENCIA: 88766 / 2019	
DATOS DEL CLIENTE		AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA	
		Plaza Ayuntamiento nº 2 12598 PEÑISCOLA NIF P12089001	
DATOS DE LA MUESTRA			
Denominación de la muestra:	PUNTO PLAYA LAS VIUDAS		
Tipo de muestra:	Agua de Mar		
Fecha entrada:	09/07/2019 - 14:00		
Fecha inicio / finalización:	09/07/2019 - 11/07/2019		
DATOS DE TOMA DE MUESTRA			
Realizada por:	IPROMA S.L.		
Población:	PEÑISCOLA (CASTELLÓN)		
Fecha toma:	09/07/2019 - 11:44		
Toma de muestra:	SIMPLE		
Cantidad de muestra:	500ml	Tipo envase :	1PE+Tiosulfato
RESULTADOS LABORATORIO			
PARAMETRO	METODO	RESULTADO	UNIDADES
Toma de muestra aguas y residuos líquidos		P-LB-TM-006	
<i>Escherichia coli</i>	FIL/010-a (Recuento)	140	UFC/100ml (1)
Enterococos intestinales	FIL/005-a (Recuento)	30	UFC/100ml (1)
Ensayos validados por: Núria Bon Carreras (Técnico sección Microbiología)			
OBSERVACIONES			
VALORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL SEGÚN ANEXO I - R.D. 1341/2007			
Agua costera-transición	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos intestinales	185	200	100
Escherichia coli	500	500	250
			Unidad
			UFC/100 ml
			UFC/100 ml
* Con arreglo a la evaluación del percentil 95.			
** Con arreglo a la evaluación del percentil 90.			

Emitido en Castellón a 11 de Julio de 2019

Firmado electrónicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)

